

“OLTIBEK SERVIS NUR” MCHJ

МФО 00491; ИНН: 304132591; ОКЭД 46490 р/с 20208000800642703001 в банк г. Ташкент, “ТРАСТБАНК” Ташкентский городской филиал
Юр.адрес: Город Ташкент, Чиланзарский р-он, Катта Дўмбиробод МФЙ, Наққошлик кўчаси-121.

DEFEKT DALOLATNOMASI

Obyekt: Chiller №1, Chiller №2 va fankoyl tizimlari

Asos: Texnik ko'rik natijalariga ko'ra.

Komissiya tomonidan quyidagi nuqsonlar aniqlandi:

Chiller №1 da bajarlishi kerak ish turlari

- Мотор-компрессор
- Масло(1 литр)
- Датчик давления
- Фреон R134a тўлдириш
- Соленоидные клапаны
- Химическое средство (10 литр)
- Теплообменник Gasket(прокладка)
- Высокий датчик
- Низкий датчик
- Фильтр-дриер (филт куригич)
- Сетчатый фильтр
- ТРВ(Кичик)
- ТРВ(Катта)
- Чистка емкости
- Вентилятор
- Циркуляционный
- Подшипник

Chiller №2 da bajarlishi kerak ish turlari

- Мотор-компрессор (обмотка)
- Масло тўлтириш
- Датчик давления
- Фреон R134a тўлдириш
- Соленоидные клапаны
- Химическое средство
- Теплообменник (замена)
- Датчик высокого давления
- Датчик низкое давления
- Фильтр-осушитель янгилаш
- Сетчатый фильтр
- ТРВ (терморегулирующий вентиль)
- Реле протока
- Манометр
- Рукоятка рубильника
- Серый краска
- Резиновый компенсатор

DIREKTOR: Tashpulatov I.U